

議案第六十六号

議会の議決を経た契約の一部変更について  
右の議案を提出する。

平成十九年九月二十一日

提出者 杉並区長 山 田 宏

議会の議決を経た契約の一部変更について  
議会の議決を経た契約の一部を、左記のとおり変更する。

記

- 一 契約の件名 杉並区立方南小学校校舎及び屋内運動場空気調和設備工事
- 二 契約の金額 変更前 金一億五千三百六十六万七千五百円也  
変更後 金二億千七百二十六万六千円也

(提案理由)

平成十八年第二回区議会定例会において議決を経た議案第五十七号について、仕様の一部を変更することに伴い契約金額を変更する必要がある。

## 資料2

### 方南小学校校舎及び屋内運動場空気調和設備工事(変更)

#### 工事概要

1. 工事場所 杉並区方南一丁目52番
2. 工期 契約締結日の翌日から平成20年 3月17日まで
3. 契約の相手方 杉並区和泉二丁目2番6号 ヤコー・ミナト矢崎 建設共同企業体  
代表者 ヤコー設備 株式会社 代表取締役 吉田 稔

#### 4. 空気調和設備

機 器 名	変 更 前	変 更 後
ガスエンジンヒートポンプマルチエアコン	校長室、職員室、事務室、 保健室、家庭科室、図書・コン ピューター室、放送室、多目的室、 音楽室	左記の各室に以下の部屋を追加 <u>普通教室(18)</u> 、 <u>オープンスパース</u> <u>理科室</u> 、 <u>図工室等</u>
電気式ヒートポンプエアコン	給食室、休憩室	同 左
ガスFF暖房機	普通教室(18)、理科室、 図工室等	ガスエンジンヒートポンプマルチエアコンの設置によ り、ガスFF暖房機及び遠赤外線 暖房機設備は、設置せず。
遠赤外線暖房機	オープンスパース	

#### 5. 換気設備

機 器 名	変 更 前	変 更 後
全熱交換器	校長室、職員室、事務室、 保健室、家庭科室、図書・コン ピューター室、放送室、多目的室、 音楽室	左記の各室に以下の部屋を追加 <u>普通教室(18)</u> 、 <u>理科室</u> 、 <u>図工室等</u>
普通換気扇	普通教室(18)、便所	便所

6. 支出科目 平成19年度 一般会計 教育費 小学校費 学校施設整備費  
工事請負費