

議案第48号

杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事の請負契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和3年5月31日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事の請負契約の締結について

杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事施行のため、下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事
- 2 契約の方法 一般競争入札
- 3 契約の金額 金351,871,795円也
- 4 契約の相手方 杉並区桃井四丁目16番11号
栄新・東九 建設共同企業体
構成員（代表者）
杉並区桃井四丁目16番11号
栄新テクノ 株式会社
代表取締役 安村 充雄
構成員
杉並区井草五丁目1番12号
東九電気工事 株式会社
代表取締役 大塚 繁

（提案理由）

杉並区立富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設のため、電気設備工事を施行する必要がある。

杉並区富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事 工事概要

- | | |
|------------------------|---|
| 1. 工 事 件 名 | 杉並区富士見丘小学校移転改築及び併設1施設建設電気設備工事 |
| 2. 工 事 場 所 | 杉並区久我山二丁目19番 |
| 3. 工 期 | 契約締結の翌日から令和5年6月30日まで |
| 4. 受 変 電 設 備 | 屋外キュービクル式受変電設備 |
| 5. 非 常 用 発 電 設 備 | ディーゼル発電装置 50kVA
太陽光発電装置 設置容量 10kW
蓄電池容量 5kWh |
| 6. 幹 線 ・ 動 力 設 備 | 分電盤、動力盤を経由し、空気調和設備、昇降機、
給水・衛生設備、その他動力機器への電源供給 |
| 7. 電 灯 ・ コ ン セ ン ト 設 備 | 分電盤、照明器具、スイッチ、コンセント |
| 8. 構 内 交 換 設 備 | 電話主装置、多機能電話機、一般電話機 |
| 9. 構 内 情 報 通 信 網 設 備 | アウトレット、配管配線 |
| 10. 情 報 表 示 設 備 | 時刻表示装置 |
| 11. 放 送 設 備 | 一般放送、非常放送、ローカル放送、緊急放送 |
| 12. 誘 導 支 援 装 置 | インターホン、トイレ等呼出装置 |
| 13. テレ 視 共 同 受 信 設 備 | UHF、増幅器、分配器、直列ユニット |
| 14. 防 犯 設 備 | 防犯カメラ、防犯モニター、電気錠の一時側配管・配線、
学校110番導入用空配管 |
| 15. 舞 台 照 明 設 備 | 体育館（調光盤） |
| 16. 自 動 火 災 報 知 設 備 | 受信機、感知器 |
| 17. 防 災 無 線 配 管 設 備 | 導入用空配管 |
| 18. 機 械 警 備 配 管 設 備 | 導入用空配管 |
| 19. 支 出 科 目 | 令和3年度 一般会計
教育費 小学校費 学校施設整備費 工事請負費
保健福祉費 児童福祉費 児童福祉施設整備費 工事請負費
令和4年度 債務負担行為
令和5年度 債務負担行為 |