

「下高井戸おおぞら公園整備工事」に関する工事説明会
議事要旨

1. 開催概要

日 時： 令和6年5月31日（金） 午後17時00分～19時00分
令和6年6月1日（土） 午前 9時30分～11時30分

場 所： 下高井戸おおぞら公園 パークステーションI 2階
(杉並区下高井戸二丁目28番23号)

来場者： 55名

開催者： 杉並区、東京都の合同開催

2. 工事件名

- ①下高井戸おおぞら公園第二期整備工事：発注者 杉並区
- ②下高井戸調節池工事に伴う公園復旧工事：発注者 東京都
- ③下高井戸調節池工事に伴う公園復旧工事（その2）：発注者 東京都

3. 主なご質問・ご意見（都及び区の回答要旨）

【下高井戸おおぞら公園整備工事関連】

Q1. なぜ公園工事で栈橋から搬入しないのか。

A1. 現在設置されている栈橋は、河川工事に必要なために設置されており、公園工事は原則、荒玉水道から搬入を行います。ただし、一部の重量物は栈橋からの搬入が出来るよう区と都で調整をしております。

Q2. 荒玉水道から搬入する際に公園から飛び出してくる子供等に特に注意してほしい。

A2. 誘導員への周知を徹底します。

Q3. 荒玉水道道路からの工事用通路はどのような整備となるのか。

A3. 工事用通路の両側にバリケードを設置し、公園利用者など第三者への事故防止を図ります。

Q4. 荒玉水道道路からの工事用通路を整備したら、新しく設定されたう回路は通行禁止となるのか。

A4. 河川沿いの管理用通路と横断できる箇所を2箇所設ける予定です。う回路は通行できます。

Q5. 荒玉水道道路からの工事用通路を整備したら、西側の公園は使えなくなるのか。
A5. 現在開園しているおおぞら公園については、工事用通路の部分は使用できなくなりますが、それ以外はこれまで通り使用できます。

Q6. 第一期整備と第二期整備の間の仮設の通路はなくなるのか。
A6. 6月3日より無くなります。う回路は既開園区域の園路をご利用ください。

Q7. これまで使用していたう回路は通れなくなるのか。
A7. う回路は今回工事で撤去するため、通ることはできません。そのため現在開園しているエリアの園路をご利用お願いします。今後は、公園整備工事で南北に通り返ける園路を整備しますので、そちらをご利用ください。公園整備工事は令和8年2月末完了を予定しています。

Q8. 西側の公園にある既設の防球フェンスは撤去するのか。フェンスの支柱は組み立て式のものと1本ものがあると思うが、両方ともクレーンで吊って撤去するのか。
A8. 既設の防球フェンスは撤去します。1本ものは吊って撤去しますが、組み立て式のもの、足場を設置し解体しながら撤去します。

Q9. 東側のろう学校との間の道は通れるようになるのか。
A9. 工事完了後は通行できるようになります。

Q10. 南側水路沿いの樹木は伐採するのか。
A10. 健康状態により移植に耐えられない樹木は伐採します。

【下高井戸おおぞら公園整備施設関連】

Q1. 防災施設は新たに何を設置するのか。
A1. 新たにマンホールトイレ40基、かまどベンチや非常用発電設備を設置します。

Q2. マンホールトイレの基数は。
A2. 第一期整備で整備した40基に加え、第二期整備で新たに40基整備し、全体で80基となります。

Q3. 南側水路沿いの植栽配置と出入口数は。
A3. 植栽は高木、低木を配置し視線が通る設計としております。出入口は3箇所設置します。

Q4. (第二期整備範囲の) 公園の出入り口はどこにできるのか。

A4. 西側ろう学校沿いに2箇所、南側水路沿いに3箇所、北側の橋梁の出入り口2箇所です。

Q5. 健康遊具はどこに設置されるのか。

A5. 多目的スポーツコート北側、神田川沿いに整備します。

Q6. 植栽地の地被類は芝生か。

A6. 地被類は、芝やコグマザサを予定しています。

Q7. 南側の園路に園灯はできるのか。

A7. 5箇所整備予定です。

Q8. 防犯カメラはつくるのか。

A8. 3箇所整備予定です。

Q9. 駐車場は整備するのか。

A9. 現在の駐車場(5台)を15台分拡張し、20台分の駐車場を整備します。

Q10. テニスコートは出来ないのか。

A10. サッカー、フットサル、ラグビーなどが出来る人工芝のスポーツコートを整備します。

Q11. 照明の高さはどれくらいか。まぶしくならないのか。

A11. 照明の高さは約15mです。光が多方向に漏れない対策をしている器具を設置します。

Q12. 多目的スポーツコートの芝は何か。

A12. 人工芝です。

Q13. 多目的スポーツコートのネットの高さは。

A13. 防球ネットは12m、照明が付く支柱は14.8mです。

Q14. 多目的スポーツコートには観客席があるのか。

A14. 観客席はありません。

Q15. パークステーションⅡのトイレの防犯性をもう少し考慮すべき。

A15. 引き続き検討を進めてまいります。

Q16. おおぞら橋もできるので永福南公園もきれいにしてほしい

A16. 今後検討してまいります。

【下高井戸おおぞら公園施設利用関連】

Q1. 多目的スポーツコートの予約方法は。

A1. 区のスポーツ施設予約システム「さざんかねっと」での予約になります。

Q2. 区民団体への優先貸し出しはあるのか。

A2. 構成員の3分の2以上が区民であるなどの要件を満たし、事前に登録を行った社会体育団体であれば優先的に抽選申込可能です。

Q3. 多目的スポーツコートの使用料は無料か。使用料はどうか。

A3. 原則として有料です。使用料についてはこれから庁内で検討し、今後条例改正の中で案をお示しする予定です。

Q4. 多目的スポーツコートの営業時間は何時から何時までか。

A4. 9時から21時までです。

Q5. 多目的スポーツコートの早朝利用を行う予定はあるのか。

A5. 早朝利用を行う予定はありません。

Q6. 夜間はスポーツコートの照明を消すのか。

A6. 業務終了後は消します。このため、公園内は街灯の明かりのみとなります。

Q7. サッカーゴールの片付け場所は決まっているか。

A7. 正式に決まっているわけではありませんが、他の運動場と同様に、コートの端に寄せることになるかと考えています。

Q8. ボールの貸し出しはあるのか。

A8. 貸出物品は他施設の状況等も踏まえ、これから検討します。

Q9. パークステーションⅡは区民も使えるのか。

A9. 利用できます。

Q10. 駐車場利用料金について、例えば区民、SC 利用者は安くする等出来ないか。

A10. 現時点では考えておりません。

Q11. 路上駐車対策を徹底してもらいたい。下高井戸運動場利用者が路上駐車していることが多々見受けられる。

A11. 公園利用者へ周知を図ってまいります。

Q12. 防災施設の使い方等を周知すべきではないか。

A12. 所管課と調整を図ってまいります。

Q13. 自転車走行ができるようにしてほしい

A13. 自転車走行が危険との声も多くあり、現状区の公園では、禁止としています

【下高井戸調節池工事関連】

Q1. 新たにできる橋梁は車両が通行できるのか。

A1. 管理車両や有事の際の緊急車両が通行できるよう車両対応の構造ですが、平常時は車止めを設置しています。

Q2. 人道橋が撤去されるのはいつ頃か。

A2. かな橋とおおぞら橋を架けた後、仮設の人道橋を撤去するため、令和7年度末を予定しています。

Q3. 橋梁工事が遅れているのはなぜか。

A3. 工事を発注しましたが、契約不調となってしまいました。

Q4. 橋梁工事が契約不調になったようだが、なぜ不調になったか理由は知っているか。

A4. 建設会社にヒアリングをしたところ、能登半島地震への応援等による人手不足が原因だと聞いています。

Q5. 今回、おおぞら橋ができることで川の断面が狭くなってしまわないか。川の断面が狭くなると洪水が起りやすくなるのが心配である。

A5. 新設するおおぞら橋や下流のかな橋の工事によって河川の断面が狭くなることはありません。

Q6. 現在川の中にコンクリートブロックを置く作業をしているようだが、何のために行

っているのか。

- A6. 将来の川底の低下を防ぐためにコンクリートブロックを設置しています。
- Q7. 現在の工事で川底に設置しているコンクリートブロックで、川の流れが悪くなるのではないか。
- A7. コンクリートブロックは現在の河床よりも深い位置に設置しています。以前よりも河川の断面は広がりますので、川の流れが悪くなることはありません。
- Q8. 調節池工事が始まって神田川から魚や鳥など生き物が少なくなったように感じる。神田川でも野川のような自然が豊かな河川整備をしてほしい。
- A8. 御意見ありがとうございます。今後の検討に当たり参考にさせていただきます。
- Q9. 下高井戸調節池事業、公園整備事業すべてが終わる時期はいつか。
- A9. 調節池整備は令和6年度末、公園整備は令和7年度末に完了予定です。その後、工事用搬出入路として使用してきた仮橋撤去や護岸の復旧があるため、すべての工事が完了するのは令和9年度までかかる予定です。
- Q10. 下高井戸調節池が完成した際に、地元向け見学会とかはありますか。
- A10. 神田川・環状七号線地下調節池で実施している募集型の見学会は、今のところ考えていません。完成時に地元の皆様へ見ていただけるようなイベントを検討します。

以上