

議案第37号

杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について  
(区議会提出議案に関する意見聴取)

上記の議案を提出する。

令和6年5月15日

提 出 者 杉 並 区 教 育 委 員 会  
教 育 長 渋 谷 正 宏

(提案理由)

令和6年第2回杉並区議会定例会に提出する議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、杉並区長から杉並区教育委員会に意見を求められたため。

杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について  
上記の議案を提出する。

令和6年6月 日

提出者 杉並区長 岸 本 聰 子

杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について  
杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事施行のため、下記のとおり請負契約を  
締結する。

記

1 契約の目的 杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事

2 契約の方法 一般競争入札

3 契約の金額 金397,100,000円也

4 契約の相手方 杉並区高円寺南五丁目6番9号

吉田・ユーダイ 建設共同企業体

構成員（代表者）

杉並区高円寺南五丁目6番9号

吉田設備工業 株式会社

代表取締役 安澤勝志

構成員

杉並区松ノ木二丁目20番4号

株式会社 ユーダイ

代表取締役 吉原晴夫

(提案理由)

杉並区立神明中学校改築のため、空気調和設備工事を施行する必要がある。

## 杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事 工事概要

1. 工 事 件 名 杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事
2. 工 事 場 所 杉並区南荻窪二丁目37番28号
3. 工 期 契約締結の翌日から令和9年7月23日まで
4. 空 気 調 和 設 備
  - (1)電気式ヒートポンプマルチエアコン(個別空調方式)  
体育館、普通教室(10室)、少人数教室(2室)、  
多目的室(3室)、音楽室、美術室、理科室(2室)、技術室、  
家庭科室、図書室、職員室、事務室、校長室・応接室、  
会議室、印刷室、保健室、主事室、開放会議室、給食室、  
外22室
5. 換 気 設 備
  - (1)全熱交換器による換気(空調機設置室)  
体育館、普通教室(10室)、少人数教室(2室)、  
多目的室(3室)、音楽室、美術室、理科室(2室)、技術室、  
家庭科室、図書室、職員室、事務室、校長室・応接室、  
会議室、保健室、主事室、開放会議室、外7室
  - (2)個別換気  
便所、倉庫、更衣室、印刷室、給食室、配膳室、機械室、  
外23室
6. 自 動 制 御 設 備 職員室、主事室に集中リモコンを設置し、集中管理
7. 支 出 科 目 令和6年度 一般会計  
教育費 中学校費 学校施設整備費 工事請負費  
令和7年度 債務負担行為  
令和8年度 債務負担行為  
令和9年度 債務負担行為