

## 第7回懇談会の主な意見等

## ●平面計画について

(普通教室関連)

- ・普通教室に転用可能性のある多目的室は、普通教室との位置関係に留意して欲しい。
- ・開放感などの面から、普通教室にバルコニーをつけて欲しい。

(その他諸室関連)

- ・生徒更衣室が3階より上にあるが、生徒動線が昇り降りする動きになるので、生徒の動きを考慮して低層階に配置して欲しい。
- ・給食室が地下1階の配置になっているが、ハザードマップで2mの浸水リスクが示されている中で、学校運営上も衛生面でも重要な場所なので、本当によいのかを考えて欲しい。
- ・学校支援本部室は外部講師を招くので、配置を考慮して欲しい。

(共有部関連)

- ・エレベーター前がデッドスペースになっていて、生徒がたまりやすくなる懸念がある。
- ・廊下が狭いと生徒が密集するので、階段前のスペースはいろいろな使い方ができ、ある程度広めに取れるなら取っておいて方がよいと思う。
- ・吹き抜けをもう少し広く取れるようにして欲しい。

(外構関連など)

- ・北側の正門からの動線について、バリアフリーだけでなく、ユニバーサルデザインの視点で考えて欲しい。
- ・ビオトープについても考えて欲しい。
- ・防災拠点としての機能を、水回りの面も含めて考慮して欲しい。